

המרכז האקדמי לב

סיור 2 מכרז שיפוצים- הרחבות בנוגע לחדר הנקי ולחדר ר"מים 06/2015

פרוטוקול מסיור שיפוצים שנערך ביום שני 08.06.15 בהשתתפות  
ה"ה:-

1. אוריאל בן נוך- מנהל אגף בינוי, המרכז האקדמי לב
2. מוריה אייל- רכזת מכרזים, המרכז האקדמי לב
3. יורם גולברי- מחלקת אחזקה, המרכז האקדמי לב
4. ניקי (פנחס) לדר- אביליטים בע"מ
5. שמואל - חברת עיר דוד בניה ופיתוח בע"מ
6. צביקה גוטמן- גוט פול בע"מ

שיפוץ החדר הנקי

- א. הוצג חלל החדר הנקי בו יתבצע השיפוץ. השיפוץ יתבצע בשטח הכללי, יבוטל החדר הצדדי כך שכל השטח יהיה חלל אחד גדול.
- ב. צנרת- מפרקים הכל ומשאירים נקודת מים במקום אחד.
- ג. PVC- על פני כל השטח, כ 50 מ' שטח.
- ד. שפכטל- יש לבצע שפכטל וצביעה של הצבע שהוגדר על פני כל הקירות. הצבע- יהיה על פי הדגם המצורף. דגם שאינו סופג אבק ומתאים לחדרים נקיים.
- ה. תקרה אקוסטית- 61\*61 , מגשי פח. גימור LZ כ 50 מ"ר.
- ו. תאורה- יש לספק גופי תאורה מסוג "פאנל לד 45 וואט , מידות 60\*60". 12 גופי תאורה.
- ז. גבס- יש לבצע סגירה בגבס של 4 חלונות. כמו כן, יש לבצע בניית חיצה באורך 3 מ', בגובה 2 מ'.
- ח. קירות פורמייקה- לא נוגעים.
- ט. ספי שיש- נשארים.
- י. חלון אלומיניום חיצוני- כולל הריסת הקיר וביצוע דלת אלומיניום.
- יא. מיזוג לחלל החדר הנקי - 2 יח' קסטת תדיראן מולטי 4 יח' קסטת dx i20 , מדחסים על הגג. 2 מעבים. ההזנה היא ישירות עם השלט.
- יב. נקודות חשמל- יסופקו ע"י החשמלאי. מפסקים בקיר (תיקוני קיר- ע"י הקבלן המבצע)

שיפוץ חדר ר"מים

- א. הוצג חלל חדר ר"מים המיועד לשיפוץ.
- ב. מתחת לשטיח יש ריצוף מנומר.
- ג. היות ולא נקבע עדיין סוג אריח ע"י האדריכלית, יש לתת הצעת מחיר על עבודת הריצוף של הקבלן ליחידת מ"ר. כשנדע את מחיר האריח הוא יתווסף לתמורת הקבלן על ביצוע העבודה.



המרכז  
האקדמי  
לב

ד. לאחר הסיוור, ניתנה הזדמנות לשאלת שאלות מציעים:

שאלה	תשובה
1 בנוגע למפרט שיפוץ השירותים של ביה"מד- כמויות האריחים שצירפתם בהצעת המחיר של "האחים לוי" אינן תואמות את הכמויות שנראה שיש בשרטוטים של האדריכלית	אין להתייחס לכמויות המופיעות בהצעת המחיר של "האחים לוי". הצעה זו הוצגה בפניכם על מנת שתראו את המחיר למ"ר אריח. את הכמויות המדויקות שיש להזמין עבור שיפוץ השירותים- יש לראות בשרטוטים שנשלחו על ידינו כחלק ממסמכי המכרז.
2 בנוגע לשיפוץ השירותים- רשמתם שהנכם מעוניינים במשקוף מסוג פנדור ושהינו ע"ב עץ. אך פנדור זה לא על בסיס עץ.	המשקופים יהיו מפח מגולבן, כולל צביעת ral עפ"י בחירת האדריכלית.
3 מה גודל החלונות בשירותים ? חסר בתוכנית.	אין עבודת אלומיניום
4 מה סוג הפי וי סי להצעת מחיר?	PVC אנטי סטטי. גוון לפי בחירה.

### **שימו לב!! הארכת מועד ההגשה!!**

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז	יום שלישי כ"ט סיוון 16.06.15 עד השעה: 12:00.
------------------------------	--

רשמה: מוריה אייל

בהצלחה!