

16/05/2022

המרכז
האקדמי
לב



פרוטוקול תשובות הבהרה

מכרז פומבי לביצוע עבודות חפירה ודיפון

בקמפוס לב של המרכז האקדמי לב בירושלים מס' 04/22 (בינוי)

<u>מספר שאלה</u>	<u>סעיף/פרק במכרז</u>	<u>פירוט שאלה ואו הבהרה</u>	<u>תשובת הבהרה</u>
1	תכנית חפירה ודיפון- פרטים, פרט קיר ציפוי לקירות הדיפון	בפרטים מופיע קיר ציפוי לקירות הדיפון, נבקש להבהיר שפרט זה לא לביצוע.	בפרטים מופיע קיר ציפוי מבטון לכלונסאות הדיפון, אך קיר זה אינו לביצוע במסגרת מכרז זה.
2	3 מ' עמוד 32 ס' 5.34.10 2 מ' עמוד 43 ס' 00.04.2	גובה גדר 2.5 מ' או 3 מ' ? מופיע בשני המקומות גובה שונה	גובה הגדר של האתר שיש לבצע הוא 2.5 מטר ולא 3 מטר.

יש להגיש פרוטוקול זה כשהינו חתום על ידי המציע, יחד עם יתר מסמכי המכרז.

יש להגיש בהגשה פיסית את המכרז אצל משרדי המזמין עד לתאריך כ"א אייר, 22.05.2022 עד השעה 12:00.

בהצלחה לכולם,

בברכה,

מוריה אייל, מכרזים ופרויקטים

המרכז האקדמי לב